ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ
Фактический адрес (филиала): 601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30
E-mail ses@alexandrov.ru и 601010 г. Киржач ул. Красноармейская, д. 5 т. 2-07-75

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г
Место проведения исследований: г.Александров, ул. Гусева, д.5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 1653
от « 1 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из скважины № 183 Б
Код пробы(образца)	КИР- 1653.17.10.19
Наименование заявителя	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Дата и время отбора пробы (образца)	17.10.2019 11.30
Дата и время доставки пробы (образца	17.10.2019 12.30
Даты проведения исследований	17.-31.10.2019
НД, регламентирующий объём лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3. таблица 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Объект, где производился отбор пробы (образца)	скважина № 183 Б п/о Дубки
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене О.В.Савиной
Объем партии	1,5 литра
Тара, упаковка	пластиковая
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспорт
Условия хранения	термосумка
Основание	Договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Код образца (пробы)**КИР – 1653.17.10.19**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1-2	Запаж 20-60 ° С	1 сер/1	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4.9+ 1.5	Не более 20(35)	градусы	ГОСТ Р52769-2007
4	Мутность	Менее 1.0	Не более 2.6(3.5)	(ЕМФ)	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Железо общее	0,21±0,05	Не более 0.3 (1.0)	Мг/л	ГОСТ 4011-72
7	РН (водородный показатель) (ед)	7,28+0.2	6-9	Ед	ПНД Ф14.2.3.4.,121-97
8	Окисляемость перманганатная (мг/л)	0.56±0.11	Не более 5.0	Мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Общая жесткость (° Ж)	4,3±0,6	Не более 7.0(10)	(° Ж)	ГОСТ Р 52497-2005
10	Сухой остаток	255.0±26	1000(1500)	Мг/л	ГОСТ 18164-72
11	Аммиак по азоту (мг/л)	Менее 0.10	2.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
12	Нитриты (мг/л)	0.019±0.01	3.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
13	Нитраты (мг/л)	0.17±0.03	45	Мг/л	ГОСТ 18826-73
14	Хлориды (мг/л)	1.4±0,2	350	Мг/л	ГОСТ 4245-72
15	Сульфаты (мг/л)	14.0±1.0	500	Мг/л	ГОСТ 4389-72
16	Фториды (мг/л)	0.4±0.06	1.5	Мг/л	ГОСТ 4386-89
17	Кальций (мг/л)	52.±6	45	Мг/л	ПНД Ф14.1:2.95-97
18	Марганец (мг/л)	Менее 0,01	0.5	Мг/л	ГОСТ 4974-72
19	Кадмий	Менее 0.0005	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
20	Медь	Менее 0.001	Не более 1.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
21	Цинк	Менее 0.01	Не более5.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
22	Свинец	Менее 0,001	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69

Лицо ответственное за оформление данного протокола пом. врача Савина О.В.

Заведующая лабораторией _____ Гаврилова О.Н.

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Выскубова Н.П.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ
Фактический адрес (филиала): 601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30
E-mail ses@alexandrov.ru и 601010 г. Киржач ул. Красноармейская, д. 5 т. 2-07-75

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г
Место проведения исследований: г.Александров, ул. Гусева, д.5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 1652
от « 1 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из скважины № 47196
Код пробы(образца)	КИР- 1652.17.10.19
Наименование заявителя	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Дата и время отбора пробы (образца)	17.10.2019 11.30
Дата и время доставки пробы (образца	17.10.2019 12.30
Даты проведения исследований	17.-31.10.2019
НД, регламентирующий объём лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3. таблица 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Объект, где производился отбор пробы (образца)	скважина № 47196 п. Першино.
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене О.В.Савиной
Объем партии	2,0 литра
Тара, упаковка	пластиковая
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспорт
Условия хранения	термосумка
Основание	Договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Код образца (пробы)**КИР – 1652.17.10.19**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1-2	Запаж 20-60 ° С	1 сер/1	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	11+ 2.0	Не более 20(35)	градусы	ГОСТ Р52769-2007
4	Мутность	Менее 1.0	Не более 2.6(3.5)	(ЕМФ)	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Железо общее	0,65±0,16	Не более 0.3 (1.0)	Мг/л	ГОСТ 4011-72
7	РН (водородный показатель) (ед)	7,28+0.2	6-9	Ед	ПНД Ф14.2.3.4.,121-97
8	Окисляемость перманганатная (мг/л)	0.96±0.19	Не более 5.0	Мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Общая жесткость (° Ж)	2,8±0,4	Не более 7.0(10)	(° Ж)	ГОСТ Р 52497-2005
10	Сухой остаток	190.0±19	1000(1500)	Мг/л	ГОСТ 18164-72
11	Аммиак по азоту (мг/л)	0.11±0.03	2.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
12	Нитриты (мг/л)	менее 0.003	3.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
13	Нитраты (мг/л)	менее 0.1	45	Мг/л	ГОСТ 18826-73
14	Хлориды (мг/л)	2.5±0,5	350	Мг/л	ГОСТ 4245-72
15	Сульфаты (мг/л)	29.0±3.0	500	Мг/л	ГОСТ 4389-72
16	Фториды (мг/л)	0.41±0.06	1.5	Мг/л	ГОСТ 4386-89
17	Кальций (мг/л)	36.±4	45	Мг/л	ПНД Ф14.1:2.95-97
18	Марганец (мг/л)	Менее 0,01	0.5	Мг/л	ГОСТ 4974-72
19	Кадмий	Менее 0.0005	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
20	Медь	Менее 0.001	Не более 1.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
21	Цинк	Менее 0.01	Не более5.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
22	Свинец	Менее 0,001	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69

Лицо ответственное за оформление данного протокола пом. врача Савина О.В.

Заведующая лабораторией _____ Гаврилова О.Н.

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Выскубова Н.П.

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖ... ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ... Для документов

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В АЛЕКСАНДРОВСКОМ И КИРЖАЧСКОМ РАЙОНАХ
Фактический адрес (филиала): 601650 г. Александров ул. им. М. Гусева, д. 5 т. 2-57-30
E-mail ses@alexandrov.ru и 601010 г. Киржач ул. Красноармейская, д. 5 т. 2-07-75

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г
Место проведения исследований: г.Александров, ул. Гусева, д.5

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР- 1654
от « 1 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая из скважины № 3195/127
Код пробы(образца)	КИР- 1654.17.10.19
Наименование заявителя	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Дата и время отбора пробы (образца)	17.10.2019 11.30
Дата и время доставки пробы (образца	17.10.2019 12.30
Даты проведения исследований	17.-31.10.2019
НД, регламентирующий объём лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.3. таблица 1
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	Першинское УМПП ЖКХ Владимирская область, Киржачский район, п. Першино ул. Проезд Октябрят , д. 6а
Объект, где производился отбор пробы (образца)	скважина № 3195/127 д. Федоровское
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене О.В.Савиной
Объем партии	2,0 литра
Тара, упаковка	пластиковая
НД на методику отбора	ГОСТ 31861
Условия транспортировки	автотранспорт
Условия хранения	термосумка
Основание	Договор
Дополнительные сведения	Производственный контроль

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Код образца (пробы)**КИР – 1654.17.10.19**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1-2	Запаж 20-60 ° С	1 сер/1	Не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	7.7+ 2.3	Не более 20(35)	градусы	ГОСТ Р52769-2007
4	Мутность	Менее 1.0	Не более 2.6(3.5)	(ЕМФ)	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Железо общее	0,39±0,1	Не более 0.3 (1.0)	Мг/л	ГОСТ 4011-72
7	РН (водородный показатель) (ед)	7,36+0.2	6-9	Ед	ПНД Ф14.2.3.4.,121-97
8	Окисляемость перманганатная (мг/л)	0.8±0.16	Не более 5.0	Мг/л	ГОСТ 4011-72
9	Общая жесткость (° Ж)	3,4±0,5	Не более 7.0(10)	(° Ж)	ГОСТ Р 52497-2005
10	Сухой остаток	216.0±22	1000(1500)	Мг/л	ГОСТ 18164-72
11	Аммиак по азоту (мг/л)	Менее 0.10	2.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
12	Нитриты (мг/л)	менее 0.003	3.0	Мг/л	ГОСТ 4192-82
13	Нитраты (мг/л)	Менее 0.1	45	Мг/л	ГОСТ 18826-73
14	Хлориды (мг/л)	1.2±0,2	350	Мг/л	ГОСТ 4245-72
15	Сульфаты (мг/л)	25.0±1.0	500	Мг/л	ГОСТ 4389-72
16	Фториды (мг/л)	0.56±0.08	1.5	Мг/л	ГОСТ 4386-89
17	Кальций (мг/л)	40.±4	45	Мг/л	ПНД Ф14.1:2.95-97
18	Марганец (мг/л)	Менее 0,01	0.5	Мг/л	ГОСТ 4974-72
19	Кадмий	Менее 0.0005	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
20	Медь	Менее 0.001	Не более 1.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
21	Цинк	Менее 0.01	Не более5.0	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69
22	Свинец	Менее 0,001	Не более 0,03	Мг/л	ПНД Ф 14.:2:4.69

Лицо ответственное за оформление данного протокола пом. врача Савина О.В.

Заведующая лабораторией _____ Гаврилова О.Н.

Заместитель руководителя ИЛЦ _____ Выскубова Н.П.

Для документов

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.